

PAINEPUTKIEN PIL-LOHKOKULMIEN PAINENALENNUSKERROIN

PIPELIFE FINLAND OY:N TEHDASVALMISTEISISSA LOHKOHITSAUSKULMISSA KÄYTETÄÄN PAINENALENNUSKERROINTA 1

Pipelife Finland Oy on teettänyt tarvittavat testit kolmannella osapuolella koskien lohkohitsauskulmia. Tehtyjen testien perusteella Pipelife Finland Oy:n valmistamille lohkokulmille voidaan käyttää painenalennuskerrointa 1.

Tuote: Pipelife Finland Oy:n valmistamat lohkohitsatut kulmat

Tuotenimi: Kulma PIL 0-90°

SDR luokat: 9, 11, 17, 21, 26, 33 ja 41

Testauslaitos: RISE Research Institutes of Sweden AB

Postal address	Office location	Phone / Fax / E-
Box 24036	Gibraltargatan 35S	+46 10 516 50 00
SE-400 22	E-412 79	+46 33 13 55 02
GÖTEBORG, SWEDEN	GÖTEBORG, SWEDEN	info@ri.se

Tehdyt testit: EN12201-3:2011+A1:2013 ja INSTA SBC EN 12201, December 2018



EN12201-3 Lauseke:

- 5.1 Ulkonäkö
- 5.3 Väri
- 7, taulukko 4 Paineenkestävyys
- 7, taulukko 4 Vetolujuus

Testitulokset: Tulokset täyttivät EN12201-3:2011+A1:2013 ja INSTA SBC EN 12201, December 2018 vaatimukset ja Pipelife PIL-kulmille voidaan käyttää standardissa mainittua painenalennuskerrointa 1.

Mika Ervasti
Tuotepäällikkö
Pipelife Finland Oy